	YANGIN DOLABI ve TESİSATI BAKIM / KONTROL FORMU	Döküman No	KAD.FR.07
		Yayın Tarihi	11.01.2022
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	--
		Sayfa No	1 / 1

BAKIM PERİYODU	**……..PERİYOT**		**BAKIM TARİHİ**	**……/……../……**		
BULUNDUĞU BİNA	☐ **A BLOK**	☐ **B BLOK**	☐ **C BLOK**			
KATLAR	**BODRUM KAT**	**ZEMİN KAT**	**1. KAT**	**2. KAT**	**3. KAT**	**4. KAT**

Tespit edilen arıza ve eksiklikler teknik rapor kısmına yazılacak.

	YAPILACAK KONTROLLER	**1. PERİYOT**	**2. PERİYOT**
01	Yangın dolabının önünün açık olup olmadığı kontrol edilir. Dolap önünde bir şey varsa kaldırılır.		
02	Yangın dolapları içindeki hortumların bir ucu vanaya, diğer ucu lansa bağlı bulunup, hortumun her an kullanıma hazır olup olmadığı kontrol edilir.		
03	Yangın dolabının iç temizliği yapılır.		
04	Yangın dolaplarının amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilir. Kullanan varsa uyarılır.		
05	Hortumlar açılarak yeterli derecede tazyikli suyun gelip gelmediği, hortumların sağlamlığı ve dolap içerisinde su sızıntısı olup olmadığı kontrol edilir.		
06	Arızalı hortum, kelepçe, conta vs. varsa yenisi ile değiştirilir.		
07	Yapılan kontrollerde		

BAKIM YAPAN / KONTROL EDEN TEKNİSYEN	**HASTANE MÜDÜRÜ**

TEKNİK RAPOR

Hazırlayan Birim Kalite Sorumlusu	Kontrol Eden Kalite Yönetim Direktörü	Onaylayan Dekan