



MEDİKAL GAZ HİZMETLERİ,SU VE ELEKTRİK ENERJİSİNİN KESİNTİSİZ SUNULMASI TALİMATI

Doküman No	DTY.TL.01
Yayın Tarihi	28.02.2018
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	--
Sayfa No	Sayfa 1/1

1. **AMAÇ:** Hastanemiz medikal gaz ihtiyacının kesintisiz olarak sunulması.

2. **KAPSAM:** Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tüm bölümlerini kapsar.

3. **TANIMLAR:**

4. **UYGULAMA:**

• Hastanemizde medikal gaz olarak öncelikle tüple dazotprotoksit, likit oksijen ve hasta transferlerinde ve yedek rampa olarak tüpte oksijen kullanılmaktadır.

• Oksijen ve azot protoksit dışında medikal kuru hava üretilmektedir.

• Hastanemizde Likit oksijen tankı hastanemize normal şartlarda 10 gün aktif kullanıma yetecek durumdadır.

• Likit oksijen tankı ve sisteminde arıza olması durumunda ise hastanede yedek tüple çalışan iki rampa sistemi kullanıma hazır tutulmakta olup hastaneye 24 saat yetecek durumdadır. Biten tüplerin ise rampalardan biri kapatılarak değiştirilme imkanı mevcuttur.

• Hastanede bulunan Dazot protoksit (narkoz gazı) rampası ise iki adet olup mevcut rampa hastaneye tam dolu durumda en az 6 ay yetmektedir.

• Hastanede mevcut kurulu kuru hava sistemi ise 4 ve 8 bar olarak kuru hava üretmekte olup ameliyathane ve yoğun bakımlarda aktif olarak kullanılmaktadır.

• Kurulu kuru hava sistemi toplam 3 adet kompresörden ve bağlı sistemden oluşmakta olup bir tanesi normal çalışma şartlarında yeterlidir. Sistem sıralı çalıştırılmakta olup arıza ve bakım durumlarında yedek sistemler kullanılmaktadır.

• Sonuçta tüm medikal gazlar hastanemizde aktif kullanılmakta olup kapasite olarak arıza, kesinti ve bakım durumlarında yedek olan hatlar aktif olarak kullanılmaktadır.

5. **SORUMLULAR:** Hastane mühendisi, Hastane teknisyenleri.

6. **EKLER:**

Hazırlayan
Birim Sorumlusu

Kontrol Eden
Kalite Yönetim Temsilcisi

Onaylayan
Başhekim