



ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ
AYLIK KONTROL FORMU

Doküman No	DTY.FR.08
Yayın Tarihi	09.03.2018.
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	--
Sayfa No	1/1

BİNA:

YIL:

OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK

Acıklama

YAPILACAK KONTROLLER

- 1- Acil aydınlatma ve yönlendirme armatürlerinin çalışması test edilecek. Akü besleme süreleri gözlemlenecek. Bozuk armatörleri rapor edilecek. (kararmış, çatlamış ve arızalı olanları değiştir.)
- 2- Armatürlerin reflektörleri ve camları vb. fiziki durumları kontrol edilecek. (kırılmış ve yıpranmış olanları değiştir)
- 3- Acil yönlendirme armatürlerinin çalışması ve fiziki durumu kontrol edilecek. (kırılmış, yıpranmış, bataryası zayıflamış olanları değiştir.)
- 4- Armatürlerin genel temizliği yapılacak.

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecektir. Giderilemeyen arızalar ve yapılan işlemler açıklama bölümüne yazılarak teknik birimden sorumlu Müdür Yardımcısına bilgi verilecektir.

KONTROL EDEN TEKNİSYEN

ONAYLAYAN